

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ C-RU.ЧС13.B.00013

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество (ОАО) «Щербинский лифтостроительный завод»
Адрес: 142171, Россия, Москва, Щербинка г., Первомайская ул., д. 6, ОГРН: 1025007512474,
тел.: +7 495 739 67 00, факс: +7 495 712 69 90

№ 0001803

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество (ОАО) «Щербинский лифтостроительный завод»
Адрес: 142171, Россия, Москва, Щербинка г., Первомайская ул., д. 6, ОГРН: 1025007512474,
тел.: +7 495 739 67 00, факс: +7 495 712 69 90

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт лифтов четырехстворчатые горизонтально-раздвижные
центрального открывания телескопические
с шириной проема в свету от 1100 до 2100 мм и
с высотой проема в свету от 1300 до 2300 мм
(комплект КД 053Е.06.00.000 Е30)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 48 3680

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Предел огнестойкости Е 30
ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 12856 от 01.07.2015
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.
Схема сертификации: 5с

ПРОДЛЁН ПО 06.07.2023

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ00.ИИ016 от 15.08.2014
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ОС «ВНИИС-СЕРТ-ИСМ», № РОСС RU.0001.13ФК43

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2015 по 06.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



Руководитель
органа по сертификации

А.С. Етумян

А.Н. Стрекалёв

Е.Н. Мизина